

پیرو آگهی فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای با موضوع "مناقصه طراحی، تامین تجهیزات، پیاده سازی، ساخت، نصب، تست، راه اندازی، تضمین عملکرد و آموزش بهره برداری از سیستم تصفیه خانه تکمیلی شرکت فولاد آلیاژی ایران به روش EPC" (شماره مناقصه ۰۵۲/خ/م/۱۴۰۴)، سوالات و ابهامات به شرح زیر پاسخ داده میشود:

۱. نقشه layout سایت به صورت فایل اتوکد و نقشه توپوگرافی سایت به اسناد مناقصه اضافه میگردد.
۲. مقدار پیش پرداخت ۲۵٪ می باشد.
۳. با توجه به اینکه آموزش بهره برداری از پروژه نیز در اسکوپ کاری پیمانکار می باشد می بایست هزینه آن در هزینه های ریالی دیده شود. البته می تواند قیمت تفکیکی آن نیز ذکر گردد.
۴. مطابق با شرایط شرکت در مناقصه ضریب وزنی امتیاز بخش فنی ۷۰٪ از امتیاز کل و ضریب وزنی امتیاز بخش ارزیابی کیفی ۳۰٪ از امتیاز کل می باشد.
۵. پیشنهادات فنی میبایست در یک نسخه الکترونیک و سه نسخه هارد کپی ارسال گردد.
۶. در بخش تامین تجهیزات، قیمت دهی به صورت ریالی - یورویی می باشد. مطابق ملزومات مالی اسناد، مجموع قیمت به معادل ریالی همسنگ خواهد شد.
۷. شاخص مبنای پیمان جهت تعدیل شاخص مبنای سه ماهه سوم سال ۱۴۰۴ میباشد.
۸. در خصوص سطح دسترسی اتوماسیون مورد نیاز میبایست اطلاعات جهت ارسال به سطح ۲ آماده سازی گردد.
۹. موقعیت top تاسیسات و یوتیلیتی هایی که تحویل پیمانکار خواهد شد در ۵۰ متری سوله میباشد.
۱۰. ساختمان غیر صنعتی لازم در این پروژه تنها اتاق اپراتوری و آزمایشگاه مطابق اسناد در قالب تصفیه خانه نیاز است.
۱۱. اجرای سیستم های اعلام و اطفای حریق و دوربین مدار بسته در قالب این پروژه ضروری بوده و نیازی به سیستم اینترکام، پیجینگ و روشنایی اضطراری نیست.
۱۲. سیستم اعلام حریق می بایست به صورت آدرس پذیر و قابلیت اتصال به سیستم بالادست را داشته باشد. سیستم بالادست از برند eser می باشد.
۱۳. first fillins به عهده پیمانکار می باشد.